

图 纸 目 录			
专业:暖通			
序号	图别图号	图纸名称	张数
1	暖施01	图纸目录、暖通设计说明、图例	1
2	暖施02	一层排烟平面图	1
3	暖施03	二层排烟平面图	1
4	暖施04	三~五层排烟平面图	1
5	暖施05	屋面排烟平面图	1

暖通设计说明

一、工程说明

- 该工程图纸仅作为赛题供相关人员使用；
- 该工程图纸包含题目中需考察的构件，未包含全部暖通工程构件，不可应用于实际工程；
- 该工程图纸已对设计内容进行简化，以节省比赛时间，各系统并未完全体现；
- 该工程图纸不包含工程做法，结构标高和建筑标高不进行区分，以结构标高为准。

二、工程概况

- 项目名称：个人赛B卷
- 工程规模及经济技术指标：

总建筑面积：约4652平米，建筑总体高度：23.70米，层数：地上5层。

三、系统简介

本工程包含：排烟防火系统。

排烟防火系统风管采用薄钢板。

设备图例

名 称	图 例	备 注
防雨百叶风口		侧墙安装
单层百叶风口		风管底部安装
板式防火排烟口		风管底部安装
排烟防火阀(常开)280° C		常开，烟气温度，输出开闭状态无源电信号,手动复位。
排烟阀(常闭)		输出开闭状态无源电信号,手动复位。
风管止回阀		

本图仅用于施工准备		
认证体系		
认证章位置 QUALIFICATION		
专业设计部门 DEPARTMENT		
设计签字 SIGNATURE		
方案设计人 SCHEMATIC DESIGNER		手签
设计总负责人 PROJECT ARCHITECT		
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF		
设 计 人 DESIGNED BY		
验证签字 VERIFICATION		
审 核 人 CHECKED BY		
审 定 人 APPROVED BY		
会 签 CONFIRMATION		
建筑专业负责人 ARCH.		
结构专业负责人 STRUCT.		
给排水专业负责人 WS&S.		
暖通专业负责人 HVAC.		
电气专业负责人 ELEC.		
项目名称 PROJECT NAME		
项目编号 PROJECT NO. 实操考核样题		
图名 DRAWING NAME 图纸目录、暖通设计说明、图例		
专业 DISCIPLINE	图号 DRAWING NO.	版本号 EDITION
暖施	01	
出图日期 DATE 年 月 日 YEAR MONTH DAY		
归档记录 ARCHIVES		